

## 温度測定データ



スレート屋根（表面温度 5.5℃～6.3℃） 靴の底が熱く、  
素足だと火傷しそう

素足でもほんのり温かい程度

連日 1日1回 13時30分に 気温と室温を測定

期 日	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24
外気温	40	42	40.5	40.5	38	39	41	38	37	38	40	41	36	38	41
室 温	50	54	52	52	48	44	43	40	41	39	40	41	35	37	41
差	+10	+12	+11.5	+11.5	+10	+5	+2	+2	+4	+1	0	0	-1	-1	0

ガイナ塗布工事

ガイナ塗布

