

スレート屋根面での温度比較



無塗装面

ガイナ塗装面

- ・ 場所 : 埼玉県
- ・ 測定日時 : 2009年8月15日 14:00
- ・ 外気温 : 29℃

表面温度の比較

	無塗布	ガイナ
スレート屋根	60.0	36.9
鉄 扉	51.3	37.8

